



LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU
- TEPELNÁ IZOLACE polystyrén XPS
- IZOLACE PROTI VODĚ
- NOPOVÁ FOLIE
- GEOTEXTÍLIE 300g/m2 PROTI VODĚ
- NOPOVÁ FOLIE S TKANINOU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	ÚPRAVA PODLAHY	POZNÁMKA
0.01	SCHODIŠTĚ	3,20	BETON	STROPNÍ CIEHLNÁ KLENBA
0.02	MÍSTNOST	8,30	CIEHLNÁ DLAŽBA	STROPNÍ CIEHLNÁ KLENBA
0.03	MÍSTNOST	29,10	BETON	STROPNÍ CIEHLNÁ KLENBA
0.04	MÍSTNOST	24,00	CIEHLNÁ DLAŽBA	STROPNÍ CIEHLNÁ KLENBA
CELKEM PLOCHA		64,60		

SKLADBY KONSTRUKCÍ

OBVODOVÝ PLÁŠŤ – SOKL pod terénem

- Vnitřní vápenná omítka s malbou (obklad)
- Obvodová konstrukce cihla plná pálená
- Hydroizolace asfaltová SBS modifikovaný pás
- Kompletní zateplovací systém KZS
lepící asfaltová hmota
extrudovaný polystyrén XPS
nopová fólie
geotextilie 300g/m2

tl. 10 mm
tl. 570–730 mm
tl. 4 mm

tl. 50 mm

POZNÁMKA

- Veškeré rozměry je nutno při realizaci nejdříve ověřit s ohledem na členitost a možnou nerovnost stávajících konstrukcí.
- Koty vnitřních prostor jsou orientační a nabyla provedena jejich plná kontrola

G Plochy s dodatečnou injektážní clonou, vrty průměr 16–20mm s roztečí 6120–140mm ve sklonu 15 stupňů s injektážním přípravkem na bázi silanu

Q Plochy exteriéru opatřené novou svislou izolací proti vodě asfaltový modifikovaný SBS pás vytažený 300 mm nad terén s penetrací ALP. Tepelnou izolací XPS 50 mm lepená lepidlem na polystyren (DenBit DISPER STYRO LT) a nopovou folií a geotextilí 300 g/m2 po hranu terénu, s vyrovnaným podkladem svislého zdíva pomocí vnějších cementových omítek.

W Plochy interiéru opatřené novou svislou izolací z nopové fólie s nakaširovanou plastovou mřížkou součástí fólie jsou ukončovací perforované lišty kotvené vždy u dolní a horní hrany stěn fólie bude k podkladu kotvena pomocí pevnostních hřebů drážkových s plastovou podložkou na povrch fólie bude natažena dvouvrstvá omítka.

KRESLIL: ING. VÍT MICHEL	VYPRACOVAL: ING. VÍT MICHEL	PROJEKTANT: ING. VÍT MICHEL	MIJO–STAV stavby s.r.o. Českokobratrská 2227/7 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27833551 Tel.: 597578660	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ			KÚ Město Albrechtice (693391) par.č.309	
STAVEBNÍK: Město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice			FORMÁT	4xA4
REKONSTRUKCE BUDOVY CELNÍ 20			DATUM	srpen 2020
			ČÍSLO KOPIE	
			ÚČEL	
NOVÝ STAV – PŮDORYS 1PP			MĚŘITKO: M 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1–2.01