

LEGENDA

- hranice pozemků dle KN k.ú. Město Albrechtice
- legenda vedení IS - viz výkres C-03
- stavající bytový dům Nerudova 6, Město Albrechtice
-vyznačen skutečný obrys dle geodetického zaměření v terénu

Poznámka:

- část PD D.2.1.x = likvidace dešťových vod (vedení kanalizace a šachty + vsakovací objekty) byly povoleny Územním souhlasem,

- část PD D.2.2.x = oprava splaškové kanalizace (výměna potrubí a jímek na vyvážení) včetně doplnění pomocného vedení (výměna potrubí) bude provedeno v rámci udržovacích prací daného objektu

D.2.1. - LIKVIDACE SRÁŽKOVÝCH VOD Z OBJEKTU

- nová dešťová kanalizace KG 125, popř. 110, 160 zaústěna do vsaku
- větev "A" cca dl. 23,3 m - viz podélný profil D.2.1.2
- větev "B" cca dl. 41,4 m - viz podélná profil D.2.1.3
- ŘŠdx revizní šachta kanalizace - PP d425 (viz TZ, schéma D.2.1.6)
- FŠx filtrační šachta kanalizace se sedimentačním prostorem pro zachycení pevných balastních složek (viz TZ, schéma D.2.1.7)
- 2 systém. odvodňovací žlab š.150mm, dl. 3,0m pro zatěžovou tř. D400 (viz popis TZ)
- VSAKOVACÍ OBJEKT
- modulový vsakovací systém z prefabrikovaných PP bloků ve dvou vrstvách ve vertikálním směru vč. odvětrání - viz popis TZ, schéma D.2.1.4
1a - pro kanalizaci větve "A"- půdorysné velikosti 6,0 x 1,2m,v ploše 7,2 m2 (2*10 bloků)
1b - pro kanalizaci větve "B"- půdorysné velikosti 4,2 x 2,4m, v ploše 10,08 m2 (2*14 bloků)
- oprava asfalt. zpevněné plochy dotčené stavbou - předpoklad cca 46 m2 (vyvolaná související investice)



- Pro odstupy navrženého vedení v souběhu a v křížení nutno dodržet ČSN736005
- Před zahájením zemních prací nutno vytyčit IS

TRASY SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JSOU PŘEVZATY Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ A JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE O JEJICH VYTÝČENÍ ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ A DODRŽET STANOVENÉ PODMÍNKY PRO PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU IS (viz dokladová část)

VYPRACOVAL:	Ing. Čevela Petr	<div><div>JP</div><div>JP-ProDoStav s.r.o.</div><div>Albrechtická 1796/194</div><div>794 01 Krnov</div><div>IČ : 10836438</div><div>DIČ : CZ10836438</div></div>
INVESTOR:	Město Město Albrechtice , IČ: 00296228 nám. ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice	
NÁZEV:	BD Nerudova 6, Město Albrechtice - likvidace srážkových vod z objektu a oprava kanalizace	DATUM: 07/2023
OBSAH:	Dešťová kanalizace - situace	STUPEŇ PD: DPS
		MĚŘÍTKO: 1 : 300
		ČÍSLO VÝKRESU: D.2.1.1