

Zadavatel:
Město Albrechtice
nám. ČSA 27/10
793 95 Město Albrechtice

Administrátor veřejné zakázky:
INNOVA Int. s.r.o.
Nádražní 923/118
702 00 Ostrava

Určeno zájemcům o veřejnou zakázku

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: **Obnova podlahy tělocvičny u Základní školy Město Albrechtice**
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Forma zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě dotazu účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Dotaz účastníka č. 1:

Dle mého není přesně stanovena požadovaná skladba nové podlahy a umožňuje více technických variant
Rozpočet uvádí
Dle mého není přesně stanovena požadovaná skladba nové podlahy a umožňuje více technických variant

Rozpočet uvádí

podlahovina vinylová heterogenní sportovní, absobce dopadu P1, hořlavost Cfl-s1 tl 7,5mm	m2	825,000
---	----	---------

Ale již neřeší opravu podkladu hrubé podlahy po vybourání, a navíc posudek uvádí

- Provedení nové dřevěné nebo elastické sportovní podlahy včetně podkladní systémové konstrukce

Dotaz: jaký typ sportovní podlahy zadavatel požaduje? Pokud nejnížší cena navrhuji podlahu na dřevěné podložce z PU pryskyřice

Odpověď zadavatele č. 1:

Platí zadání stanovené zadávací dokumentací.
Zadání nepřipouští alternativy.
Nosná konstrukce není součástí zadání.
Nový povrch se bude poskládat na připravenou stávající parketovou podlahu.

V Ostravě dne 1. 7. 2025

Ing. Martin Ambrůz
INNOVA Int. s.r.o.
Administrátor veřejné zakázky