



HZSTX00FMKE5



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Bruntál

Zeyerova 15, 792 01 Bruntál



Č. j.: HSOS- 1238-4/2024

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Mgr. Karel Děkan

Tel.: 950 740 122

E-mail: karel.dekan@hzscr.cz

Datum: 26. 2. 2024

Adresát:

JPO služby s.r.o.

Hlavní 123/157

747 06 Opava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Rekonstrukce zámku Linhartovy-stavební úpravy spojené se změnou užívání stavby - 4.etapa

Místo stavby:

Linhartovy 36, 793 95 Město Albrechtice

Stavebník:

Město Město Albrechtice, IČO 00296228

nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Předložená dokumentace:

dokumentace pro ohlášení stavby

▪ Požárně bezpečnostní řešenínázev: Rekonstrukce zámku Linhartovy - stavební úpravy spojené se změnou
užívání stavby - 4.etapa

vypracoval: Ing. Petr Matějek, ČKAIT 1103403

datum: Leden 2024

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 22. 2. 2024.

HZS MSK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: zámek – kulturní památka
- zastavěná plocha budovy:1264 m², ▪ výška stavby: 12,45 m,
- počet nadzemních podlaží: 3, ▪ počet podzemních podlaží: 0,
- počet osob navržených v budově: 32, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: druhá třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS MSK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Rekonstrukce zámku Linhartovy - stavební úpravy spojené se změnou užívání stavby - 4.etapa
vypracoval: Ing. Petr Matějka, ČKAIT 1103403
datum: Leden 2024

Popis stavby: Rekonstrukce stávajících provozních a skladových prostor v 1.NP na kavárnu. Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

por. Mgr. Karel Děkan
úřední osoba