



- LEGENDA PŘÍSTROJŮ :
- SPINAČ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - SPINAČ, ŘAZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - SPINAČ, ŘAZENÍ 5, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - SPINAČ, ŘAZENÍ 7, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 - ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
 - ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU "D"
 - ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
 - ZÁSUVKA 400 V NÁSTĚNNÁ, 16A, IP44
 - NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO DLE SPECIFIKACE PD INTERIÉRŮ
 - LUSTROVÉ SVÍTIDLO DLE SPECIFIKACE PD INTERIÉRŮ
 - ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO DLE SPECIFIKACE PD INTERIÉRŮ
 - LED PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO 18W, IP44, KULATÉ PLASTOVÉ
 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, 1HOD.

- LEGENDA VEDENÍ :
- PODLAHOVÁ KRABICE – DODÁVKA SILNOPROUDŮ
 - PODLAHOVÝ PROTÁHOVACÍ KANÁL – DODÁVKA SILNOPROUDŮ
 - SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA

- LEGENDA ZAŘÍZENÍ :
- ELEKTROMOTOR
 - ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ

- LEGENDA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE (SK):
- TELEFONNÍ/DATOVÝ ROZVÁDEČ – 19" RACK
 - TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
 - TELEFONNÍ/DATOVÁ DVOJZÁSUVKA 2xRJ45 CAT. 5e, KERAMICKÁ
 - TELEFONNÍ/DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ – KABEL UTP CAT. 5e

ČÍSLOVÁNÍ ZÁSUVEK STRUKTUR. KABELÁŽE:

1.020A.B

ČÍSLO VÝVODU
ČÍSLO DATOVÉHO ROZVÁDĚČE

D.1.4 Elektrotechnika

PROJEKTANT: Ing. Josef Nezval	VYPRACOVAL: Ing. Josef Nezval	NEZPROJECT Hrabinská1507/25a Český Těšín 737 01 tel: 605 310 610 josef.nezval@centrum.cz	
OBJEDNATEL: Město Albrechtice zastoupené starostkou Ing. Janou Murovou Náměstí ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice		FORMÁT —	
MÍSTO: Město Albrechtice, část Linhartovy, č.p. 36, p.č. 115		DATUM II/2024	
AKCE: REKONSTRUKCE ZÁMKU LINHARTOVY–STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽIVÁNÍ STAVBY–4.ETAPA		STUPEŇ DSP	
VÝKRES: Půdorys 1.NP – elektroinstalace		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO MĚŘÍTKO 1:50	
		Č.VÝKR. D.1.4–02	