

## Odvodnění atletického oválu



VSAKOVACÍ JÍMKA.  
3x6x2m

NEPERFOROVANÉ SVODNÉ  
POTRUBÍ  
KG-Systém (PVC) DN 150  
DÉLKY cca 34+16m



SYSTÉMOVÁ VPUSŤ KE  
ŠTĚRBINOVÉMU ŽLABU  
BEZ ODDĚLOVACÍ HRANY

ŠTERBINOVÝ ŽLAB Z POLYMERBETONU, ŠÍŘKY 160mm  
SE ZVÝŠENOU HRANOU A S VRCHNÍM PLASTOVÝM KRYTEM  
BÍLÉ BARVY, DÉLKY 198,115m  
ŽLAB JE UMÍSTĚN PO OBVODU PRVNÍ BĚŽECKÉ DRÁHY,  
DĚLKA ŽLABU U DRÁHY JE 198,115m

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ Z FLEXIBILNÍHO SYSTÉMU PVC  
DN 80-100, UMÍSTĚNÉ V POLOVINĚ PRVNÍ BĚŽECKÉ  
DRÁHY, POTRUBÍ JE UMÍSTĚNÉ V DRENÁŽNÍ RÝZE  
OBALENÉ GEOTEXTILIÍ

— DRENÁŽNÍ POTRUBÍ Z FLEXIBILNÍHO SYSTÉMU PVC  
DN 80-100, UMÍSTĚNÉ V DRENÁŽNÍ RÝZE  
OBALENÉ GEOTEXTILIÍ

## FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY Z PVC



## POZNÁMKA

**PODZEMNÍ ODVODNĚNÍ ATLETICKÉHO OVÁLU - DRENÁŽNÍ SYSTÉM:**

**POD PLOCHOU ATLETICKÉHO OVÁLU S VNITŘNÍM TRAVNATÝM HRŠTĚM BUDE DRENÁŽNÍ SYSTÉM SLOUŽÍCÍ K ODVODU ZBYTKOVÝCH, SRÁŽKOVÝCH VOD ZE SPORTOVNÍCH PLOCH. TENTO SYSTÉM BUDE PROVEDEN Z OHEBNÝCH TRUBEK Z PVC, KTERÉ MÁJÍ VLNITOU ĎEROVANOU STĚNU. TRUBKY ODPOVÍDAJÍ NORMĚ DIN 1187. TYTO DRENÁŽNÍ TRUBKY JSOU STANDARDNĚ DODÁVÁNY BEZ FILTRAČNÍ VRSTVY, ALE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI LZE POUŽÍT GEOTEXTILII O HMOTNOSTI MINIMÁLNĚ 200g/m<sup>2</sup>. POD PLOCHOU HRŠTĚ BUDE APLIKOVÁNA DRENÁŽNÍ SÍŤ S ROZTECÍ 5,0 – 8,0m (max. 12,0m) A HLOBKKOU ULOŽENÍ 0,7 – 0,8m (max. 1,0m) SE SPÁDEM 0,3–1%.**

HLOBKA POTRUBÍ V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ NEMŮŽE BÝT MENŠÍ NEŽ 40–50cm POD PLOCHOU HRŠTĚ. DRENÁŽNÍ RÝHY BUDOU MÍT ŠÍRKU 300mm A BUDOU VYPLNĚNY ŠTERKOVÝM FILTRAČNÍM ZÁSYPEM AŽ DO ÚROVNĚ NOSNÉ VRSTVY HRŠTĚ. ODVODŇUJÍCÍ POTRUBÍ BUDE PROPOJENO SE SBĚRNÝM POTRUBÍM SKLONY POTRUBÍ NELZE ZVĚTŠOVAT. ABY NEBÝLY PŘÍLIŠ HLUBOKÉ RÝHY.

OFFICIAL

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLENOSTI PITZER DESIGN, S.R.O. ŽADNÉ PRVKY, DATA A JINÉ INFORMACE Z TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NESMÍ BÝT POUŽITY A KOPÍROVÁNY TŘETÍ OSOBOU, JI PŘEDÁNY ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ SPOLENOSTI PITZER DESIGN, S.R.O. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PODLEŽÍ OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV. DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA Č. 121/2000Sb.

STAVRA-

# ATLETICKÝ STADION • MĚSTO ALBRECHTICE

OKRES: BRUNTÁL		KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC: MĚSTO ALBRECHTICE
POZEMEK ČÍSLO: 1374, 1375, 1376, 1382 a 1395		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MĚSTO ALBRECHTICE	
HLAVNÍ PROJEKTANT:  <b>PITTER DESIGN, S.R.O.</b> IČO: 25275291 ING. ARCH. LEOŠ PITTER AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 0344D SCHULHOFFOVA 1632 PARDUBICE 530 03 GSM 721 903 306 E-MAIL leos.pitter@seznam.cz		INVESTOR: Město Albrechtice IČO 00296228 nám. ČSA 27/10 793 95 Město Albrechtice	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. LEOŠ PITTER		STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP DATUM 11 / 2025 FORMÁT: 2xA4 MĚŘÍTKO: 1:400	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ČÍSLO PŘÍLOHY: D 1.3	
ČÁST: STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ NÁZEV PŘÍLOHY: SO.01 ATLETICKÝ OVÁL <b>ODVODNĚNÍ ATLETICKÉHO OVÁLU</b>			