



Váš dopis zn.:

Ze dne: 18.2.2021

Naše zn.: POD/03676/2021/923/2/814

Vyřizuje: Kateřina Fochtová, Ing.

Tel.: 596 657 273

E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz

Datum: 26.2.2021

MIJO-STAV s.r.o.

Ing. Vít Michel

Československá 2227/7

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Výstavba spolkového zázemí na hřišti v Hynčicích u Krnova - stanovisko správce povodí

Dne 18.2.2021 jste nás požádali o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené akce.

Jedná se o novou stavbu, která nahradí stávající objekt sportovních kabin na p.č. 303.

Splašková kanalizace bude napojena na žumpu.

Dešťové vody budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci.

Oplocení je stávající, nové není navrženo.

Stavba je situována ve vzdálenosti 76 m od levého břehu řeky Opavice v ř. km 19,2.

Záplavové území vodního toku Opavice, ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., bylo v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 02.03.2004 s č. j. ŽPZ/9119/03.

Navrhovaný objekt částečně zasahuje do stanoveného záplavového území stoleté vody, přičemž aktivní zóna zasažena není.

Obecně jsou jakékoliv stavby v záplavovém území nežádoucí, neboť zde hrozí riziko vzniku povodňových škod. Pokud bude investor na svém záměru přes toto nebezpečí trvat, **požadujeme dodržení a respektování následujících podmínek:**

- Stavba nebude podsklepena.
- Stavebník ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku případného zaplavení pozemku při povodňových průtocích.
- Povodí Odry, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené záplavami nebo doprovodnými jevy, ani za ně neposkytuje žádnou náhradu.
- Stavebník nese veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně majetku před povodněmi.
- Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod.

Za předpokladu respektování těchto požadavků považujeme navrženou stavbu z hlediska odtokových poměrů jako správci povodí Odry za akceptovatelnou.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0240 Opavice od pramene po Burkvízský potok včetně. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr „Výstavba spolkového zázemí na hřišti v Hynčicích u Krnova“ je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Pavlas L.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Povodí Odry
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021 DIČ: CZ70890021